



Prosimy o zmianę „z winy Wykonawcy”.

8. Par. 17 ust. 1 umowy.

Prosimy o wyjaśnienie co z płatnością faktur wystawionych przed zawieszeniem, a których termin płatności przypada na okres zawieszenia.

Z poważaniem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Katarzyna Redyga'.

Ad.1

Moce pomp wstępnych są zgodne z opisem technologicznym załącznik nr 1 do PFU.

Na chwilę obecną zlecający nie przewiduje montażu przemienników częstotliwości G711, G712, G713, G714, z tego powodu należy wykonać okablowanie dla zasilania pomp wstępnych (80D30-4, 40D32-3, 20D15-2, 30A40) z rozdzielnic BFA10.

Ad.2

1. Pomieszczenie rozdzielni powinno być wyposażone w system podłogi podniesionej o obciążeniu punktowym 6kN;

2. Szafy rozdzielni, transformatory oraz falowniki wymagają dodatkowych podpór (poza systemem nośnym podłogi podniesionej)

Ad.3

Zapis został już ujednolicony. Zarówno w SIWZ jak i w umowie termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wpływu faktury.

Ad.4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Ad.5

Zapisy Umowne mają charakter spójny i wzajemnie się uzupełniający. Zgodnie z treścią par. 5 ust. 3 lit. c Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wskazanych w treści przedmiotowego zapisu Umownego mediów wyłącznie po wcześniejszym uwzględnieniu swych możliwości techniczno-organizacyjnych. Powyższy zapis zgodnie z par. 5 ust. 1 lit k nie zwalnia zatem Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wszelkich pozostałych mediów nie wyspecyfikowanych w zakresie obowiązku Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, jak również mediów których udostępnienie przez Zamawiającego jest niemożliwe z uwagi na możliwości techniczno-organizacyjne.

Ad.6

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Ad. 7

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Ad.8

Zawieszenie nie ma wpływu na termin płatności prawidłowo wystawionych faktur, doręczonych Zamawiającemu przed rozpoczęciem zawieszenia realizacji Umowy, a wystawionych zgodnie z zapisami Umowy.