



ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Wapienna 10
tel.: +48 56 610 25 48; fax: +48 56 610 25 49; www.erbud-industry.pl

Oddział Katowice, 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 bud.2C
tel.: +48 32 201 00 40 ; fax: +48 32 201 00 57

Pytanie z 24.02.2017r.

Proszę o sprecyzowanie wypełnień dla konstrukcji F1 – F10 (fixy aluminiowe).

Odpowiedź:

Fix aluminiowy wypełniony materiałem termoizolacyjnym, okładzina z blachy aluminiowej w kolorze stolarki, Współczynnik przenikania ciepła $UC(\max) = 0,45 [W/(m^2 \cdot K)]$