



ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Wapienna 10
tel.: +48 56 610 25 48; fax: +48 56 610 25 49; www.erbud-industry.pl

Oddział Katowice, 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 bud.2C
tel.: +48 32 201 00 40 ; fax: +48 32 201 00 57

Pytanie z 01.03.2017r.

1. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną firmie Instal Kraków S.A. dotyczącą podłogi podniesionej w pomieszczeniu rozdzielni (pyt. nr 2 z dnia 2017-02-16) pomieszczenie rozdzielni powinno być wyposażone w system podłogi podniesionej o obciążeniu punktowym 6kN. Proszę o podanie parametrów podłogi podniesionej takich jak:

- a) Rodzaj wykończenia
- b) Wysokość

Odpowiedź:

Ad. a.

Systemowa podłoga to płyty oparte na słupkach, z których każda stanowić może pole rewizyjne.

Ad. b

Wysokość podłogi to 800mm licząc od poziomu obniżonej posadzki do poz. 0.00 w rozdzielni.