

Pytania z 01.03.2019r.

Pytanie nr 1:

SIWZ – Rozdział VII pkt 1

Czy co najmniej jedno zadanie inwestycyjne opisane w pkt 1 rozdz. VII ma spełnić oba warunki (a i b), czy może spełnić jeden z opisanych warunków (a lub b)?

Pytanie nr 2

Czy Wykonawca może użyć do realizacji zadania przemiennik Sinamics G150 1500 kW 690V znajdujący się obecnie w stacji prób GPW SA w Warszawie i będący własnością GPW SA? Wykonawca obejmie przy tym przemiennik gwarancją identyczną jak dla reszty dostarczonych urządzeń.

Odpowiedzi:

Ad.1

Należy spełnić jeden z warunków a lub b

Ad.2

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie Przeziennika Sinamics G150 1600 kW 690V znajdujący się obecnie w stacji prób GPW SA w Warszawie pod warunkiem objęcia przemiennika gwarancją tak jak pozostałych dostarczanych przemienników i zaplanowania harmonogramu przenoszenia i uruchomienia urządzenia w okresie do trzech tygodni przed uruchomieniem układu zasilania na Nowej Stacji Prób.