

**Zapytanie:**

Czy w postępowaniu:

"Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania, kontroli procesu oraz pomiarów Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrze w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrze”

dopuszczacie Państwo zastosowanie paneli operatorskich 9" zamiast 10" na szafkach koncentratorów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli operatorskich o przekątnej ekranu 9" zamiast 10".