

PRK/KP/55/2017

Kraków, dnia 2017-02-01

**Grupa Powen-Wafapomp S.A.**  
**Oddział w Zabrze**

Ul. Wolności 318  
41-800 Zabrze  
anna.kornelius@powen.com.pl


**Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na: „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrze” – Budowa Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrze**

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania do postępowania przetargowego o temacie jw.:

1. Z jakiego materiału: stali węglowej czy nierdzewnej mają być wykonane przepływomierze?
2. Prosimy o wskazanie dokumentów z Rozdziału IX SIWZ, które należy dołączyć do oferty dla podmiotu trzeciego.
3. Do postępowania zostały załączone następujące projekty branży elektrycznej i AKPiA: 11\_GPW\_2015, 12\_GPW\_2015, 13\_GPW\_2015, 14\_GPW\_2015, 15\_GPW\_2015, 16\_GPW\_2015, 17\_GPW\_2015. Czy należy wycenić całość tych projektów czy jakiś zakres został zmniejszony w tym postępowaniu?

Z poważaniem



Ad.1

Obudowa i kołnierze: stal węglowa z pokryta dwuskładnikową powłoką epoksydową, grubość powłoki min. 150 µm, odporność czujnika na korozję: kategoria C4 wg ISO 12944-2. Szczelna, odporna mechanicznie całkowicie spawana konstrukcja. Rura pomiarowa: stal nierdzewna AISI 304 (1.4301)

Ad.2

Jeśli jako podmiot trzeci rozumiemy podwykonawcę, to należy jedynie wypełnić załącznik nr 7 do SIWZ - nie są wymagane dodatkowe dokumenty przy składaniu oferty.

Ad.3

Zakres dostaw i montażu jest zgodny z załącznikiem nr 4 do PFU – Wymagania ogólne dla części elektrycznej.