

PRK/KP/70/2017

Kraków, dnia 2017-02-16

**Grupa Powen-Wafapomp S.A.**  
**Oddział w Zabrze**

Ul. Wolności 318  
41-800 Zabrze  
anna.kornelius@powen.com.pl

***Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na: „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrze” – Budowa Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrze***

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania do postępowania przetargowego o temacie jw.:

1. W dokumentacji elektrycznej pompy wstępne zasilane są przez falowniki 132kW - 2 szt, 250kW - 2 szt. Tymczasem moc elektryczna pomp, która wynika z dokumentacji technologii to 22kW, 75kW, 315kW, 400kW. Jeżeli moce pomp wstępnych są ostateczne zmiany wymagają zabezpieczenia pomp, falowniki, kable. Czy takie zmiany należy przyjąć teraz w ofercie, czy trzymać się projektu elektrycznego?
2. Czy w związku z zapisem w pkt. 4.1.2 dokumentu „03\_GPW\_2015\_AB\_opis z decyzji o pozwoleniu” pomieszczenie rozdzielni stacji prób ma zostać wyposażone w system podłogi podnoszonej? Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów podłogi podnoszonej. Wg dokumentu „Opis techniczny PZ Projarch” pkt. 2.7 w rozdzielni jest tylko posadzka betonowa.
3. Rozdział XVIII pkt. 3 SIWZ  
W SIWZ termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego, z kolei w par. 3 ust. 9 umowy termin płatności faktur wynosi 60 dni. Prosimy o ujednoczenie zapisu.
4. Prosimy o zmianę zapisu par. 14 ust. 4 umowy - termin płatności wynagrodzenia Podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury.
5. Par. 5 ust. 1 lit. k) w związku z ust. 3 lit. c) umowy.  
Sprzeczność zapisów - albo Wykonawca zapewnia niezbędne media, albo Zamawiający odpłatnie Wykonawcy udostępnia. Prosimy o ujednoczenie zapisu.
6. Par. 8 ust. 8 umowy.  
Prosimy o dodanie: Ewentualna chęć zmiany powinna być uzasadniona na piśmie.
7. Par. 15 ust. 3 umowy.

Prosimy o zmianę „z winy Wykonawcy”.

8. Par. 17 ust. 1 umowy.

Prosimy o wyjaśnienie co z płatnością faktur wystawionych przed zawieszeniem, a których termin płatności przypada na okres zawieszenia.

Z poważaniem

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Katarzyna Pędzińska', is written below the text 'Z poważaniem'.

Ad.1

Moce pomp wstępnych są zgodne z opisem technologicznym załącznik nr 1 do PFU.

Na chwilę obecną zlecający nie przewiduje montażu przemienników częstotliwości G711, G712, G713, G714, z tego powodu należy wykonać okablowanie dla zasilania pomp wstępnych (80D30-4, 40D32-3, 20D15-2, 30A40) z rozdzielnic BFA10.

Ad.2

1. Pomieszczenie rozdzielni powinno być wyposażone w system podłogi podniesionej o obciążeniu punktowym 6kN;

2. Szafy rozdzielni, transformatory oraz falowniki wymagają dodatkowych podpór (poza systemem nośnym podłogi podniesionej)

Ad.3

Zapis został już ujednolicony. Zarówno w SIWZ jak i w umowie termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty wpływu faktury.

Ad.4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Ad.5

Zapisy Umowne mają charakter spójny i wzajemnie się uzupełniający. Zgodnie z treścią par. 5 ust. 3 lit. c Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wskazanych w treści przedmiotowego zapisu Umownego mediów wyłącznie po wcześniejszym uwzględnieniu swych możliwości techniczno-organizacyjnych. Powyższy zapis zgodnie z par. 5 ust. 1 lit k nie zwalnia zatem Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wszelkich pozostałych mediów nie wyspecyfikowanych w zakresie obowiązku Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, jak również mediów których udostępnienie przez Zamawiającego jest niemożliwe z uwagi na możliwości techniczno-organizacyjne.

Ad.6

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Ad. 7

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

Ad.8

Zawieszenie nie ma wpływu na termin płatności prawidłowo wystawionych faktur, doręczonych Zamawiającemu przed rozpoczęciem zawieszenia realizacji Umowy, a wystawionych zgodnie z zapisami Umowy.