



Pytanie z 03.03.2017r.

Czy rozdzielnice SN zlokalizowane w stacji prób i przyłączone do sieci 6kV, mają posiadać na zasilaniu wyłącznik, rozłącznik czy wystarczającym będzie zastosowanie pole kablowego z uziemnikiem do przyłączania kabli?”

Poniżej schematy proponowanych rozdzielnic:

Odpowiedź

Rozdzielnice SN zlokalizowane w stacji prób i przyłączone do sieci 6kV, mają posiadać na zasilaniu rozłącznik.

